

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천광역시 제물포구 송림로 110번길 5-8, 2층 운영사무실 제물포구 문화체육센터 이종혁 귀하
제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시 료 종 류	수영장수	의 료 구 분	민원	접 수 번 호	1294
검 사 목 적	참고	접 수 일	2026.7.23.	채 취 확인자	-
채 수 장 소	제물포구 문화체육센터 수영장 경영풀	법 적 근 거	체육시설의 설치이용에 관한 법률		
시 료 명	1294-1	채 수 일 시	2026.7.23. 12:00	채 수 방 법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	적합
기준초과항목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
총대장균군	2 이하	양성갯수/시료(5)	0
비소	0.05 이하	mg/L	불검출
수은	0.007 이하	mg/L	불검출
유리잔류염소	0.4~1	mg/L	0.63
과망간산칼륨소비량	12 이하	mg/L	0.8
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.1
탁도	1.5 이하	NTU	0.10
알루미늄	0.5 이하	mg/L	0.04
결합잔류염소	0.5 이하	mg/L	0.12

인천광역시보건환경연구원장



주무관 이다희

수질보전과장 김정원

물환경연구부장 이현주

수질보전과-2302

시행일 2026. 8. 3.

우 22320 인천광역시 제물포구 서해대로 471(신흥동 2가)

<https://www.incheon.go.kr/ecopia>

전 화 032-440-5426 (민원실)

032-440-5500 (수질보전과)

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천광역시 제물포구 송림로 110번길 5-8, 2층 운영사무실 제물포구 문화체육센터 이종혁 귀하
제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시 료 종 류	수영장수	의 료 구 분	민원	접 수 번 호	1294
검 사 목 적	참고	접 수 일	2026.7.23.	채 취 확인자	-
채 수 장 소	제물포구 문화체육센터 수영장 유아풀	법 적 근 거	체육시설의 설치이용에 관한 법률		
시 료 명	1294-2	채 수 일 시	2026.7.23. 12:00	채 수 방 법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	적합
기준초과항목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
총대장균군	2 이하	양성갯수/시료(5)	0
비소	0.05 이하	mg/L	불검출
수은	0.007 이하	mg/L	불검출
유리잔류염소	0.4~1	mg/L	0.64
과망간산칼륨소비량	12 이하	mg/L	0.7
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.1
탁도	1.5 이하	NTU	0.11
알루미늄	0.5 이하	mg/L	0.04
결합잔류염소	0.5 이하	mg/L	0.37

인천광역시보건환경연구원장



주무관 이다희

수질보전과장 김정원

물환경연구부장 이현주

수질보전과-2302

시행일 2026. 8. 3.

우 22320 인천광역시 제물포구 서해대로 471(신흥동 2가)

<https://www.incheon.go.kr/ecopia>

전 화 032-440-5426 (민원실)

032-440-5500 (수질보전과)